



AB 1711

CERTYFIKAT ANALIZY

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------------|---|
| Zlecenie | : PO2202655 | Data sprzedaży | : 8.6.2022 |
| Odbiorca | : Gmina Popów Zawady | Sprzedawca/Lab | : ALS POLAND SP. Z O.O. |
| Kontakt | : Elżbieta Zbień | Kontakt | : Obsługa Klienta |
| Adres | : ul. Częstochowska 6 Zawady Poland 42-110 | Adres | : Pawła Stalmacha 23 Skoczów Polska 43-430 |
| E-mail | : e.zbien@gminapopow.pl | E-mail | : eucsz.infopl@ALSGlobal.com |
| Telefon | : ---- | Telefon | : +48338530018 |
| Projekt | : Urząd Gminy Popów | Strona | : 1 z 2 |
| Numer zamówienia | : ---- | Data otrzymania próbek | : 26.5.2022 |
| Zakład | : ---- | Numer oferty | : PO2021UGMPO-PL0001 (ALS-PL-21-0147) |
| Próby pobrane przez | : Próbkioborca ALS Poland Grzegorz Duda nr prot. 154/DUD/22 | Data badania | : 26.5.2022 - 1.6.2022 |
| | | Poziom Kontroli Jakości "QC Level" | : ALS PL Harmonogram kontroli jakości standardowej - próbki pobrane przez ALS |

Uwagi ogólne

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do testowanych próbek oraz nie zastępują żadnych innych dokumentów.

Certyfikat analizy bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielany inaczej niż w całości.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji lub skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania certyfikatu analizy.

Ze względu na charakter próbek nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport i czystość pojemników w przypadku próbki pobranej i dostarczonej przez Klienta, gdyż może to wpłynąć na ważność wyników. Dla próbek niepobranych przez Laboratorium informacje dotyczące próbki tj. data pobrania, miejsce pobrania, matryca, mogące mieć bezpośredni wpływ na ważność wyników zostały podane przez Klienta. Dla próbek pobranych przez Laboratorium protokoły pobierania oraz procedury dostępne są w siedzibie Laboratorium. Informacje dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników takie jak nazwa próbki i nazwa punktu pobrania zostały podane przez Klienta.

Symbole: [A] - metoda akredytowana; [N] - metoda nieakredytowana; [SA] - zewnętrzny dostawca usług badań, metoda akredytowana; [SN] - zewnętrzny dostawca usług badań, metoda nieakredytowana; [W] - norma wycofana przez PKN, bez zastąpienia; [NR] - metodyka badania inna, niż wskazana w mającym zastosowanie przepisie prawa. Laboratorium potwierdziło równoważność uzyskiwanych wyników. Dowody potwierdzenia równoważności mogą zostać udostępnione na życzenie Klienta.

Odpowiedzialny za prawidłowość

Podpisy

Grazyna Saletowicz

Pozycja

Laboratory Manager



Wyniki analiz

| Matryca badana: WODA DO SPOŻYCIA | | | | Numer próbki klienta | | | Popów, ul. Strażacka | | | ---- | | | ---- | | |
|--|----------|-----|-----------|---|-----|----|----------------------|-----|-----|-------|-----|-----|------|--|--|
| | | | | Identyfikator próbki | | | PO2202655001 | | | ---- | | | ---- | | |
| | | | | Data / godzina pobrania próbki przez Próbkobiorcę | | | 25.5.2022 | | | ---- | | | ---- | | |
| Parametr | Metoda | LOR | Jednostka | Wynik | NP | AK | Wynik | NP | AK | Wynik | NP | AK | | | |
| Niemetalowe parametry nieorganiczne | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analiz z załącznika | W-ANNEX | - | -- | w załączeniu | --- | N | ---- | --- | --- | ---- | --- | --- | | | |
| Pobór próbek | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pobieranie próbek | W-SP-PWM | - | - | Wykonane | --- | A | ---- | --- | --- | ---- | --- | --- | | | |
| Pobieranie próbek | W-SP-DW | - | - | Wykonane | --- | A | ---- | --- | --- | ---- | --- | --- | | | |

Gdy data i/lub czas jest przedstawiony w nawiasie, oznacza to że został on oszacowany przez laboratorium dla celów analitycznych. Jeśli czas przygotowania próbki jest wyświetlony jako 0:00 - to informacja ta nie została przekazana przez klienta. Jeśli nie podano czasu próbkowania, czas próbkowania będzie domyślnie ustawiony na 00:00 w dniu pobierania próbek. Jeżeli nie podano daty pobierania próbek, laboratorium przyjmuje datę pobierania próbek i wyświetla ją w nawiasach bez elementu czasowego. Niepewność pomiarowa jest wyrażona jako rozszerzona niepewność pomiarowa powiększona o współczynnik $k = 2$, reprezentującego 95% poziomu ufności. Dla rezultatów poniżej granicy raportowania, oznaczonych jako "<", jako niepewność można przyjąć niepewność całkowitą dla metody podaną w ofercie lub w załączniku do oferty.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewność pomiarowa.

Podsumowanie zastosowanych metod

| Metody analityczne | Opis metody |
|----------------------|--|
| W-ANNEX | Wyniki analiz nierutynowych w załączniku. |
| Metoda Przygotowania | Opis metody |
| W-SP-DW | PN-ISO 5667-5:2017-10. Jakość wody. Pobieranie. Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody ze stacji uzdatniania wody i dystrybucji wody pitnej. |
| W-SP-PWM | PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych. |

Zasady obliczeń i sumowania parametrów dostępne są na życzenie w Dziale Obsługi Klienta

Odpowiedzialny za autoryzację wyników lub/i przenoszenie danych (w przypadku analiz terenowych oraz dostarczanych przez zewnętrznych dostawców):

| Autoryzowane / przenoszone przez: | Metody: | Podpis |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Halina Wowry | W-ANNEX, W-SP-DW, W-SP-PWM | |

--Koniec sprawozdania--