

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KŁOBUCKU**

42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28

psse.klobuck@sanepid.gov.pl

(34) 317-22-60

<https://www.gov.pl/psse-klobuck>

ONS-HKiŚ.9022.168.2024

Kłobuck, dnia 24.07.2024r.

Gmina Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6
42-110 Popów

ORZECZENIE O WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku po zapoznaniu się z cząstkowym wynikiem analizy badania laboratoryjnego wody dla próbki nr 1029/2024 i stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml, pobranej w punkcie „Wiejski Ośrodek Zdrowia, Wąsosz Górny, ul. Witosa 8” w dniu 23.07.2024r. z ujęcia wodociągowego w **Popowie przy ulicy Strażackiej**, zaopatrującego w wodę miejscowości Florianów, Zbory, Popów do mostu na ul. Wieluńskiej 2 oraz od ronda w kierunku Działoszyna do ul. Wieluńskiej 101 stwierdza:



- warunkową przydatność wody do spożycia z powyższego ujęcia
oraz zaleca:

- podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia jakości wody do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz do ustalenia przyczyny wystąpienia zanieczyszczenia;
- poinformowanie osób korzystających z wody z powyższego ujęcia o nie spożywanie jej bezpośrednio z kranu.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu,
- przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,
- woda bez przegotowania może być stosowana do mycia ciała, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.



Otrzymuje:

1. Adresat.

Do wiadomości:

1. PCZK w Kłobucku
2. EP, HŻŻ w/m
3. a/a D.Ś.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku
Edyta Porębińska
mgr inż. Edyta Porębińska
Kierownik
Oddziału Nadzoru Sanitarnego