

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU

42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28

[psse.klobuck@sanepid.gov.pl](mailto:psse.klobuck@sanepid.gov.pl)

(34) 317-22-60

<https://www.gov.pl/psse-klobuck>

Kłobuck, dnia 31.05.2024r.

ONS-HKiŚ.9022.113.2024

**Gmina Popów**  
**42-110 Popów**  
**Zawady, ul. Częstochowska 6**

## OCENA O WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie § 21 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku po zapoznaniu się z wynikami analiz badań laboratoryjnych wody nr 729/2024 i 730/2024 i stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml, pobranej w dniu 29.05.2024r. zgodnie z protokołami pobrania próbek wody nr 432-91/HKiŚ/DŚ/2024 i 432-92/HKiŚ/DŚ/2024 z sieci wodociągowej w miejscowości Popów w punktach: Biblioteka w Popowie, ul. Strażacka i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie stwierdza:

- warunkową przydatność wody do spożycia z powyższego wodociągu

oraz zaleca:

- podjęcie działań zmierzających do doprowadzenia jakości wody do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami;
- poinformowanie osób korzystających z wody z w/w sieci wodociągowej o fakcie, że nadaje się ona do spożycia warunkowo, po jej uprzednim przegotowaniu przez co najmniej 2 minuty;
- poinformowanie osób korzystających z wody z w/w sieci wodociągowej o nie spożywanie jej bezpośrednio z kranu.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

- woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu,
- przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,
- woda bez przegotowania może być stosowana do mycia ciała, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

**UWAGA: wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.**

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KŁOBUCKU  
*Ilek. med. Andrzej Lisiecki*